

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по Приморскому краю**

(наименование территориального органа МЧС России)

**690091, г. Владивосток, ул. Суханова, 3 (4232)43-28-27, Email: gu\_mchs\_pk@mail.ru**

(указывается адрес места нахождения территориального органа  
МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Арсеньева**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

**692337, г. Арсеньев ул. Луговая, 29 (42361) 4-04-03, 3-67-65**

**Email: 5\_1\_ogpn@mail.ru**

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 81/1/19**

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении меро-  
приятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предот-  
вращению угрозы возникновения пожара**

**Муниципальному дошкольному образовательному бюджетному учреждению**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,

**Детскому саду № 25 в лице заведующего Шалягиной Марины Анатольевны**

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора г.Арсеньева по пожарному надзору № 81 от « 25 » мая 2016 года,

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. до 12ч. 00 мин. «09» июня 2016 г.

проведена проверка *государственным инспектором г.Арсеньева по пожарному надзору Гетман Александром Владимировичем, здания, помещений, территории МДОБУ Д/С №25 расположенных по адресу: Приморский край, г. Арсеньев, ул. Жуковского, 51а*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

Совместно с заведующим МДОБУ Д/С № 25 Шалягиной Мариной Анатольевной,

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

специалистом ОТ МДОБУ Д/С № 25 Семькиной Натальей Ивановной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Огнетушитель №12 имеющий полную массу менее 15 кг, не установлен таким образом, чтобы его верх располагался на высоте не более 1,5 м от пола (	п. 480 ППР в РФ № 390 от 25.04.2012г., п.6.7 НПБ 166-97).	<b>04.10.2016г</b>	
2	В помещениях не заделаны негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазопроницаемость технологические отверстия.	(п. 22 ППР в РФ № 390 от 25.04.2012г.).	<b>04.10.2016г</b>	


Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение обязательных требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане;

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Арсеньева

по пожарному надзору Гетман А.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 09 » июня 2016 г.



М.Л.П.

Предписание для исполнения получил:

Гетман А.В.  
(подпись)

« 09 » июня 2016 г.

Заведующий ф.м.д. Шаламова  
(должность, фамилия, инициалы)